

Информация о соблюдении температурного режима в жилых помещениях

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.11.2014) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", СанПин 2.1.2.2645-10 «Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», а также ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», температура воздуха в жилом помещении должна составлять не менее +18 °С (в угловых комнатах - +20 °С).

Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °С; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °С;

Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) **не допускается.**

Начальник департамента ЖКХ



И.В. Куринный